



Саратська селищна рада
**КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

вул. Крістіана Вернера, 84, смт. Сарата, 68200, тел./факс (04848) 2-12-94

ПРОТОКОЛ №1

**позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій Саратської селищної ради
від 29 січня 2025 року**

Головувала : голова комісії Вікторія РАЙЧЕВА
Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

I. Про визначення аварійного технічного стану будівель у зв'язку з погіршенням спроможності основних несучих конструкцій будівель комунальної власності Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області: КЗ «Камчицький сільський будинок культури» та Новоселівський ліцей.

Доповідач: голова комісії Вікторія Райчева – до 30 хв.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

I. Про визначення аварійного технічного стану будівель у зв'язку з погіршенням спроможності основних несучих конструкцій будівель комунальної власності Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області: КЗ «Камчицький сільський будинок культури» та Новоселівський ліцей.

Доповідач: голова комісії Вікторія Райчева

Відповідно до клопотань:

- директора КЗ «Камчицького (Зорянський) сільського будинку культури» від 31.07.2024 року №5, щодо незадовільного стану даху залу для глядачів;

- директора Новоселівського ліцею від 20.01.2025 року №7, щодо аварійного стану між блоками А3 і А4, а саме тріщина у розмірі 3 см.

Була сформована комісія селищної ради для проведення обстеження стану будівель комунальної власності Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області, яка встановила наступне:

1. КЗ «Камчицький сільський будинок культури» - дах покрито руберойдом, термін придатності вийшов. Виявлено протікання стелі у чотирьох місцях, в зв'язку з чим пошкоджена електропроводка. Є протікання швів між плитами перекриття що приводить до руйнації самих плит перекриття. В приміщеннях присутня вогкість.

2. Новоселівській ліцей - у спортивній залі (борцівська зала) блок А1 виявлено руйнування бетонних несущих стійок, відсутня вентиляція. Потреба у заміні покрівлі даху та дерев'яних конструкцій. Потреба, заміни дерев'яних вікон на металопластикові. В кабінеті історії і права та кабінеті математики виявлена вологість (конденсат) – учбові кабінети потребують утеплення стін. В підвалі школи (найпростіше укриття) відсутня вентиляція, присутня вологість.

Відповідно до актів обстеження встановлено, що вищезазначені об'єкти дійсно є аварійними і можуть привести до порушення нормальних умов діяльності людей на об'єктах та загрози їх життю та здоров'ю.

На підставі вищезазначеного, та за результатами доповідей і з урахуванням їх обговорення комісія

ВИРІШИЛА:

I. Виконавчому комітету Саратської селищної ради :

1.1. Вивчити та винести на розгляд постійних комісій селищної ради: з питань земельних відносин та охорони довкілля, комунального господарства, будівництва та підприємницької діяльності, з бюджету та фінансово-економічних питань питання щодо виділення коштів на капітальний ремонт даху будівлі КЗ «Камчицький сільський будинок культури», яка знаходиться за адресою: 68251, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Камчик, вул. Троїцька, 159А.

1.2. При складанні проекту змін до бюджету Саратської селищної територіальної громади на 2025 рік передбачити фінансування на ремонт будівлі Новоселівського ліцею Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: 68250, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Новоселівка, вул. Шкільна, 65.

II. Директору КЗ «Камчицький сільський будинок культури» (Стоянова І.М.): замовити проектно-кошторисну документацію щодо капітального ремонту даху будівлі, яка знаходиться за адресою: 68251, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Камчик, вул. Троїцька, 159А для усунення вищезазначених недоліків.

III. Директору Новоселівського ліцею (Крецу О.А.): замовити експертизу існуючих конструкцій будівлі та проектно-кошторисну документацію щодо ремонту будівлі Новоселівського ліцею Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: 68250, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Новоселівка, вул. Шкільна, 65 для усунення вищезазначених недоліків.

Голова комісії з питань ТЕБ та НС
Саратської селищної ради

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС
Саратської селищної ради



Вікторія РАЙЧЕВА

Раїса ГРАМАТИК